

Destinataires

 MONSIEUR LE PRESIDENT - SMEA GAVE ET BAISE (contact@gave-baise.fr)
 MONSIEUR LE DIRECTEUR - SAUR FRANCE (cetheve@saur.fr)

**Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques**

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale
 Service Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

Unité de Gestion : SMEA GAVE ET BAISE

Prélèvement	00189564	Commune	POEY-DE-LESCAR
Unité de gestion	0056 SMEA GAVE ET BAISE	Prélevé le :	mardi 05 mai 2020 à 14h30
Installation	TTP 003954 POEY DE LESCAR	par :	MATHIEU CAMPAGNE (LABORATOIRE)
Point de surveillance	0000004075 SORTIE STATION	Motif :	Contrôle sanitaire
Localisation exacte	ROBINET	Type d'eau :	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	28,4 °C			
Température de l'eau	16,2 °C		25	
pH	7,6 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	287 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,13 mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	0,14 mg(Cl ₂)/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENEES - Site de LAGOR 6401

Type de l'analyse : NP1A

Code SISE de l'analyse : 00189516

Référence laboratoire : 749105

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	5 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Coloration	<1 mg(Pt)/L		15	
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	0,55 NFU		2	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique complet	12,6 °f			
Titre hydrotimétrique	13,6 °f			
MINERALISATION				
Chlorures	4,23 mg/L		250	
Sulfates	10,1 mg/L		250	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L		0,1	
Nitrates (en NO ₃)	4,58 mg/L	50		
Nitrites (en NO ₂)	<0,02 mg/L	0,1		
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,435 mg(C)/L		2	

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement N° : 00189564)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 19 mai 2020

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA