

Délégation Départementale des  
Pyrénées-Atlantiques

 Pôle Santé Publique et Santé Environnementale  
Service Santé Environnement

**Destinataires**

 MONSIEUR - SAUR FRANCE (mire.cpo-vannes@saur.com)  
 MONSIEUR - SAUR FRANCE (cpovmire@saur.com)  
 MONSIEUR LE RESPONSABLE - SAUR FRANCE (joel.rouyet@saur.com)  
 MONSIEUR LE PRESIDENT - SMEA GAVE ET BAISE (contact@gave-baise.fr)  
 MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONT (accueil@mairie-mont.fr)  
 MADAME, MONSIEUR - SAUR FRANCE (ars-saur.pyrenees.gascogne@saur.com)

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitaire des eaux d'alimentation humaine de :

**Unité de Gestion : SMEA GAVE ET BAISE**

<b>Prélèvement</b>	<b>00201462</b>	<b>Commune</b>	<b>MONT</b>
<b>Unité de gestion</b>	0056 SMEA GAVE ET BAISE	<b>Prélevé le :</b>	<b>jeudi 09 juin 2022 à 13h55</b>
<b>Installation</b>	UDI 000465 GAVE ET BAISE	<b>par :</b>	MARINE PERE (LABORATOIRE)
<b>Point de surveillance</b>	0000000818 BOURG DE LENDRESSE	<b>Motif :</b>	Contrôle sanitaire
<b>Localisation exacte</b>	EGLISE	<b>Type d'eau :</b>	Eau distribuée désinfectée

Mesures de terrain	Résultats	Limites	Références	Observations
Aspect (qualitatif)	Rien à signaler			
Température de l'air	24,3 °C			
Température de l'eau	23,0 °C		25	
pH	7,5 unité pH		de 6,5 à 9	
Conductivité à 25°C	283 µS/cm		de 200 à 1100	
Chlore libre	0,15 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			
Chlore total	0,23 mg(Cl <sub>2</sub> )/L			

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : ND1

Code SISE de l'analyse : 00201411

Référence laboratoire : 916474

Analyses laboratoire	Résultats	Limites	Références	Observations
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 UFC/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	9 UFC/mL			
Bactéries coliformes	0 UFC/(100mL)		0	
Entérocoques	0 UFC/(100mL)	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 UFC/(100mL)	0		

<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>				
Coloration	<1 mg(Pt)/L		15	
Couleur (qualitatif)	Rien à signaler			
Odeur (qualitatif)	Rien à signaler			
Saveur (qualitatif)	Rien à signaler			
Turbidité néphélométrique	<0,1 NFU		2	

<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>				
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L		0,1	

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00201462)**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 17 juin 2022

Pour la Directrice, l'ingénieur d'études sanitaires



Patrick BONILLA