RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine

Délégation Départementale des
Pyrénées-Atlantiques Pôle Santé Environnement

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du programme de contrôle sanitair des eaux d'alimentation humaine de :

## Unité de Gestion : SMEA GAVE ET BAISE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | **00217780** | **Commune** | **MONT** |
| **Unité de gestion** | 0056 SMEA GAVE ET BAISE | **Prélevé le :** | **mercredi 28 mai 2025 à 12h15** |
| **Installation** | UDI 000465 GAVE ET BAISE | **par :** | XAVIER HERALD (LABORATOIRE) |
| **Point de surveillance** | 0000000816 BOURG D'ARANCE | **Motif :** | Contrôle sanitaire |
| **Localisation exacte** | EGLISE ARANCE | **Type d'eau :** | Eau distribuée désinfectée |

| Mesures de terrain | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Température de l'air | 24,0 °C | | | |
| Température de l'eau | 22,2 °C | | 25 | |
| pH | 7,3 unité pH | | de 6,5 à 9 | |
| Conductivité à 25°C | 371 µS/cm | | de 200 à 1100 | |
| Chlore libre | 0,24 mg(Cl2)/L | | | |
| Chlore total | 0,27 mg(Cl2)/L | | | |

Analyse effectuée par : LABORATOIRES DES PYRENEES ET DES LANDES 6401

Type de l'analyse : ND1 Code SISE de l'analyse : 00217727 Référence laboratoire : 1171462

| Analyses laboratoire | Résultats | Limites | Références | Observations |
|---|---|---|---|---|
| **PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES** | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 UFC/mL | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 UFC/mL | | | |
| Bactéries coliformes | 0 UFC/(100mL) | | 0 | |
| Entérocoques | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 UFC/(100mL) | 0 | | |
| **CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES** | | | | |
| Coloration | <5 mg(Pt)/L | | 15 | |
| Couleur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Odeur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Saveur (qualitatif) | Rien à signaler | | | |
| Turbidité néphélométrique | <0,5 NFU | | 2 | |
| **PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES** | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 mg/L | | 0,1 | |

## CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement N° : 00217780)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Signé à Pau le 6 juin 2025

Pour le Directeur, l'ingénieur d'études sanitaires

Patrick BONILLA



** Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours aprés réception (art D.1321 -103 à 105 du Code de la Santé Publique) **